



SB3 / Selbstdeklaration Baukontrolle 3 (Nach Bauende / Phase B)

Baubewilligung vom: Parzelle(n) Nr.:

Bauherrschaft :

Adresse :

Bauobjekt /-teil :

Verantwortliche Person (Name, Beruf und Adresse):

.....

Gegenstände der Selbstdeklaration

Die Bauherrschaft bestätigt hiermit der Gemeinde, dass die Liegenschaftsentwässerung den gültigen abwassertechnischen Normen, Richtlinien und Vorschriften entspricht.

- | <input checked="" type="checkbox"/> | Zutreffendes ankreuzen | ja | nein |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Alle Schachtdeckel innerhalb des Gebäudes sind verschraubt, gas- und wasserdicht.
Wenn nein, Zeitpunkt Fertigstellung (Datum): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Keine Schachtdeckel innerhalb des Gebäudes vorhanden. | | |
| 2. | Alle Deckel der Versickerungsanlagen sind verschraubt, wasserdicht und beschriftet.
Wenn nein, Zeitpunkt Fertigstellung (Datum): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Keine Versickerungsanlage Typ b vorhanden. | | |
| 3. | Alle Schächte (Deckel) ausserhalb Gebäude sind zugänglich (nicht überdeckt).
Wenn nein, Zeitpunkt Fertigstellung (Datum): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Ein verbindlicher Plan der ausgeführten Entwässerung ist beim Bauherrn vorhanden.
Wenn nein, Zeitpunkt Erhalt (Datum): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Die Liegenschaftsentwässerung wird regelmässig kontrolliert, gewartet und durch Spezialunternehmungen mit Hochdruckwasser gereinigt (Saug-/Spülwagen).
Wenn nein, Abweichung: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Einige Richtwerte für Reinigungsintervalle gemäss VSA (je nach Anlagegrösse und Anlageart sowie Verschmutzungsgrad): | | |
| | - Regen- und Schmutzabwasserleitungen sowie Kontrollschächte: | Alle 1 bis 3 Jahre | |
| | - Schlamm- und Hofsammler: | Alle 2 bis 5 Jahre | |
| | - Abwasserhebeanlagen, Pumpwerke: | Alle 3 bis 12 Monate | |
| | - Speicherbehälter, abflusslose Grube | Alle 3 bis 12 Monate | |
| | - Sickerleitungen | Alle 1 bis 3 Jahre | |
| | - Versickerungsanlagen | Jährlich | |

Bemerkungen

.....
.....

Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben bestätigt:

Ort und Datum:

Unterschrift: